



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302656516

认证委托人名称及地址

新驰电气集团有限公司
浙江省乐清市柳市镇新光工业区

生产者名称及地址

新驰电气集团有限公司
浙江省乐清市柳市镇新光工业区

生产企业名称及地址

新驰电气集团有限公司
浙江省乐清市柳市镇新光工业区寺前路3号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

SCB8GL-125; Ue: AC230V/400V (1P、2P)、AC400V (3P、4P); Uimp: 6kV;
Ui: 690V; Ith: 125A; Ie: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、
80A、100A、125A; Icw: 1.5kA/1s; Icm (峰值): 3kA; 使用类别: AC-22A; 极
数: 1P、2P、3P、4P; IP20

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月12日 有效期至：2029年07月11日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

