



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302722729

认证委托人名称及地址
新驰电气集团有限公司
浙江省乐清市柳市镇新光工业区

生产者名称及地址
新驰电气集团有限公司
浙江省乐清市柳市镇新光工业区

生产企业名称及地址
洛普电气有限公司
浙江省丽水市莲都区南明山街道祥龙路178号1楼E区、3楼A区

产品名称和系列、型号、规格
熔断器式隔离开关

HR17(HR6、HR5)-250、HR17(HR6、HR5)-315、HR17(HR6、HR5)-400、HR17(HR6、HR5)-500、HR17(HR6、HR5)-630、HR17(HR6、HR5)-800； U_i ：1000V； U_{imp} ：12kV； U_e ：AC400V； $I_{th}=I_e$ ：250A、315A、400A、500A、630A、800A； I_q ：50kA；
使用类别：AC-22B；极数：3P

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年12月02日 有效期至：2029年09月24日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

